



1/8/2018

מכרז פומבי מס' 03/2018

שאלות ותשובות - אספקה, פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג LED.

בהמשך לפרסום המכרז שבנדון במ.א. עמק יזרעאל (להלן: "המכרז") ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים במכרז, מודיעה בזאת החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל (להלן: "החכ"ל") על שינויים והבהרות ביחס למכרז כמפורט במסמך זה.

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

חלק מן השאלות עברו עריכה על ידי עורך המכרז על מנת לפשטן (חלקן קוצרו וחלקן עברו עריכה) וחלק מהשאלות אוחדו (במקרים בהם שאלה מסוימת חזרה על עצמה על ידי מספר משתתפים).

התשובות המפורטות במסמך זה מהוות חלק ממסמכי המכרז ותנאיו, ועל המציעים לצרף את מסמך התשובות למסמכי ההצעה שלהם, כשהוא חתום בכל עמוד ועמוד.

פירוט השאלה	תשובת/התייחסות המועצה
1. סעיפים 4.2-4.16 - האם ניתן לגשת למכרז בהסכם ו/או בישות אחת בה שותפי ההסכם ו/או השותפים בישות עומדים ביחד בתנאי הסף?	בקשה נדחית.
2. סעיף 4.4 – נבקש לבטל את המילה "התקנה".	בקשה מאושרת.
3. סעיף 4.4 – להוסיף "המציע ו/או הקבלן מטעמו"	בקשה נדחית.
4. סעיף 4.4-4.5 – האם ניתן להסתמך על ניסיון של חברת אם ו/או חברה קשורה למציע?	ניתן להסתמך על חברת אם, אחות או בת בלבד.
5. עמוד 6, סעיף 4.4 : אבקש לאשר כי ניסיון המציע החל משנת 2010 לאספקת והתקנת גופי תאורת רחוב יהיה 5 מיליון במקום 10 מיליון, בהתאמה לסיווג הקבלני הנדרש 160א' 2.	בקשה נדחית.
6. השתתפנו בכנס ספקים כחברת תאורה XXX בע"מ הקיימת כ- 4 שנים (יבואנית, יצרנית וספקית של גופי תאורה) וגם חברה קשורה שלנו השתתפה בכנס רשומה YYY בע"מ (חברה קבלנית לחשמל ותאורה), אנו למעשה זרוע ביצועית של חברת YYY בתחום התאורה וקיימים שנים	אין שינוי בתנאי המכרז.



תשובת/התייחסות המועצה	פירוט השאלה	
	<p>רבות, ואולם כישות משפטית נעשתה הפרדה לפני 4 שנים. מבחינת איתנות פיננסית חברת YYY עומדת בדרישות המכרז – שאלתנו אם כן: האם YYY תוכל להגיש הצעה למכרז הנדון.</p>	
<p>אין שינוי בתנאי המכרז.</p>	<p>7. בתנאי המכרז מופיע כי נדרש סיווג קבלני 160 א-1 ובענף 270 א-2, האם נדרש גם וגם או די ב- 160 א-1.</p>	
<p>אין שינוי בתנאי המכרז, לוועדת המכרזים יש שיקול דעת להחליט איזה מסמך ניתן להשלים ואיזה לא, כמו כן הזכות שמורה לוועדת המכרזים והחכ"ל לאשר הצעה אשר חסר בה עד 3 מסמכים בהתחייבות להשלמתן עד 90 יום לפי שיקול דעתה הבלעדי.</p>	<p>8. בסעיף 4.1. בגלל מורכבות המפרט הטכני וכמות המסמכים הגדולה שיש לצרף, ומכיוון שדרישתכם היא שבמועד ההגשה כל המסמכים יצורפו, על מנת לא לכבול את ידיה של וועדת המכרזים שבסמכותה לדרוש (ולקבל) הבהרות ו/או השלמות מסמכים, ועל מנת שתוצאות המכרז לא יגיעו באופן מיידי לבקשת פסילת הזוכה בשל טענות שוליות על מסמכים שוליים, או סתירות בין מסמכים, נבקשכם להחליף את המילים " בכל הדרישות" ל "בדרישות" ואת המילים "כל המסמכים" למילה "המסמכים".</p>	
<p>בקשה נדחית, המציע בעל הסמכת ISO לאספקת גופי תאורה ומוצרי חשמל, כפי שמוזכר במכרז.</p>	<p>9. סעיף 4.16 נבקשכם לשנות לכיתוב "המציע או ייצרן גופי התאורה" כפי שכתוב במפרט הטכני סעיף 08.1.110 בשורה 5</p>	
<p>סעיף 08.1.110 אינו תנאי סף, תנאי הסף הם סעיף 4 תנאים מקדימים להשתתפות במכרז עמודים 7-5 ותנאי סף טכניים מופיעים בעמודים 40-42.</p>	<p>10. נבקשכם לשנות את השורה הראשונה במפרט הטכני סעיף 08.1.110 בשורה הראשונה ל3 שנים ו/או אספקת 15 אלף פנסי רחוב לפחות (מ5 שנים שכתוב היום) שכן הדבר סותר את סעיפים 4.4 ו 4.5.1 בתנאי הסף.</p>	
<p>ראה תשובה 10 לעיל.</p>	<p>11. נראה לי שהתנאי של 5 שנים מיותר, שכן התנאי השני שדורש מחזור שנתי של 3 מיליון בשלוש שנים האחרונות, בהכח מוביל למילוי תנאי 1 לא? - כאמור יש לשאול את היועץ המקצועי מה המטרה של התנאי הראשון של 5 שנים.</p>	
<p>בקשה נדחית.</p>	<p>12. אבקש לאשר כי ניסיון מצטבר של אספקות והתקנות המציע משנת 2010 יהיה לפחות 5 מיליון שח. הניסיון הוא בהתאמה לסיווג הקבלני הנדרש במכרז.</p>	



פירוט השאלה	תשובת/התייחסות המועצה
13. האם אפשרית השלמת מסמכים עד 150 יום מזכיה ובתנאי שקיים CB למשפחת המוצרים.	ראה תשובה 8 לעיל.
14. עמוד 6 סעיף 4.3 – הקבלן הרשום נדרש להיות בסיווג 160 א'1 ו 270 א'2 – אנחנו מבקשים לאשר קבלן בסיווגים 160 א'1 ו 270 א'1	בקשה נדחית.
15. עמוד 56 סעיף 4 – נדרשת ערבות של 300000 ₪ עד לתאריך 15.06.18 בעמוד מס' 3 רשום שהערבות צריכה להיות עד 15.12.18 בבקשה עדכנו מה התאריך הנכון.	נוסח הערבות המתאים הינו עמוד 64 מסמך ה'. תוקף הערבות הינו עד 15.12.18.
16. עמוד 63- למיטב הבנתי זה טופס הצעת המחיר -נראה שחסר שם מקום למילוי הצעת המחיר -בבקשה לעדכן טופס מתוקן .	הצעת המחיר תוגש בטופס הצעת המחיר המצורף למכרז במעטפה סגורה נפרדת.
17. המציע נידרש להיות יצרן, יבואן מורשה ו/או משווק מורשה של גופי התאורה שהוא מציע במכרז זה. באם המציע מציג עצמו כיבואן ו/או משווק מורשה לצורך הוכחה זו אנו מבקשים כי המציע יצרף בנוסף לנדרש בדפי המרכז גם : אישור מת"י לשחרור טובין מיובאים או הצהרת יבואן / רשומון יבוא עם הנתונים : שם היבואן, שם היצרן, ארץ הייצור, תאריך, מספר פרט מכס, כמות. על הכמות להיות לפחות 5000 גופי תאורה.	אין שינוי בתנאי המכרז, ועדת המכרזים מוסמכת לדרוש כל מסמך הדרוש להוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז.
18. מתקין התאורה מטעם המציע הינו קבלן רשום בענף 160 א1 ובענף 270 סיווג 2. קבלן בענף 270 תאורת כבישים ורחובות בסיווג א'2 מוגבל עד 3,155,000 ₪, ומכיוון שהיקף מכרז זה משמעותית מעל להיקף סיווג זה אנו מבקשים כי במכרז זה הסיווג יהיה 270 א'3 ומעלה.	בקשה נדחית.
19. בדפי המכרז רשום : המציע הינו בעל הסמכת תקן ISO 9001: 2008 לצידוד נשוא מסמך זה. אנו מבקשים לשנות את הנוסח : המציע צריך להיות בעל הסמכת תקן ISO 9001: 2008 לשיווק, מכירה ושירות של מערכות תאורה ואביזרי חשמל.	ראה תשובה 9 לעיל.
20. בדפי המכרז רשום : "העבודות אמורות להיות ממומנות על ידי משרד הפנים ו/או ע"י גופים אחרים הרי שתשלום התמורה למציע מותנה בהעברתה מאת הגופים הממנים אל חשבון החכ"ל". לא יתכן מצב בו המציע יבצע את העבודה ולא יקבל את המגיע לו לפי	אין שינוי בתנאי המכרז, יחד עם זאת יובהר כי אין בכוונת המועצה/החכ"ל לבצע את הפרויקט מבלי שיובטח מקור תקציבי.



פירוט השאלה	תשובת/התייחסות המועצה
תנאי מכרז זה מגלל סיבה שלא קשורה למציע כגון אי העברת כספים ממשרד הפנים ל- חכ"ל. אנו מבקשים שהחכ"ל יאשר תחילת עבודה למציע רק לאחר שהבטיח את קבלת הסכום ממשרד הפנים ו/או כל גוף אחר או לחליפין החכ"ל יאשר שבכל מקרה התשלום למציע לא יחרוג מעל 30 יום מעבר לתנאי התשלום גם באם משרד הפנים לא יעביר את הסכום לחכ"ל.	
21. יש לתקן : התחלת התקנות במקום 45 יום כפי שרשום לשנות ל 90 יום מהוצאת צו תחילת עבודה ולסיים את ההתקנה רשום 90 יום יש לשנות ל 150 יום.	תחילת ההתקנות ללא שינוי, סיום ההתקנה עד 150 יום מיום קבלת צו התחלת העבודה.
22. סעיף 15.6 עמוד 76 מבקשים למחוק סעיף זה.	בקשה נדחית.
23. באם יהיה איחור בתשלום מצד החכ"ל אשר יעלה על 14 יום אנו מבקשים שחוב זה יישא רבית חח"ד.	בקשה נדחית.
24. האם יש תב"ר לפרויקט זה. במידה ויש תב"ר אנו מבקשים לדעת את סכום התב"ר ומאיזה משרדים.	אין לחכ"ל תב"ר, ייתכן והמועצה (שהיא המשלמת לחכ"ל) תידרש לתב"ר אולם גובהו יקבע רק לאחר סיום המכרז, וקבלת החלטת כל ישוב וישוב על השתתפותו בפרויקט.
25. המציע ביצע והשלים בתקופת שמאז 2010 עבודות אספקה והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג לד עבור מזמינים ציבוריים ו/או ממשלתיים בישראל בהיקף של לפחות 10 מיליון ₪. אנא אשרו שבסעיף זה ניתן להציג אספקה ו/או אספקה והתקנה.	בקשה מאושרת.
26. סעיף יב-12.6 עמוד 44 אין באפשרותנו להיות אחראים על רשת החשמל או תקלות הנובעות מתשתית חשמלית ליקוייה אבקש למחוק סעיף זה	בקשה מאושרת.
27. סעיף 8.8.010 נבקש להוריד את האחריות לסעיף זה לתקופה של שנה	האחריות לנורות הליד בסעיף זה הינה לשנה שלמה מיום מסירת העבודה.
28. נודה לקבלת הבהרה כללית כי בכל מקום במכרז שיש הפניה "לקבלן" הכוונה היא "לספק". לאורך המכרז חל ככל הנראה בלבול במונחים בין "ספק" "לקבלן".	אכן מדובר על ספק=קבלן, אלא במקומות שנדרש עבודות קבלניות.
29. מסמך ה סעיף 7.1 מתבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים : "ולכל	בקשה נדחית.



פירוט השאלה	תשובת/התייחסות המועצה
	היותר עד לקבלת ערבות הביצוע" וכן בנספח ה' סעיף 7- בסיפא להוסיף את המילים: "ועד לקבלת ערבות הביצוע"
30.	עמוד 10 סעיף 11.3 מתבקש במקום המילים" "מכל סיבה שהיא" תבאנה המילים: "מסיבות שאינן תלויות בהחכ"ל". יש להבהיר, שבכל מקרה החכ"ל תשלם עבור כל גוף/ציוד שהוזמן.
31.	מבוקש להמציא את ערבות האחריות במועד קבלת תעודת השלמה (ולא בתוך 10 ימים מיום חתימת ההסכם).
32.	לאחר המילים: "ישא בכל נזק" מתבקש להוסיף את המילים: "על פי דין"
33.	נבקש למחוק את המילים: "הקבלן יתחייב לרכוש את הציוד מהסוכן המורשה בארץ. לא יתקבל רכש ישיר" . המכרז מיועד ליבואני/ספקים/יצרנים.
34.	עמוד 44 סעיף יא - יש למחוק את המילה: "אחריות הקבלן וספק הציוד" ולכתוב במקומן "לאחריות הספק בלבד".
35.	עמוד 47 סעיף 7 ג - נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שהמזמין הודיע למציע על כל תביעה ו/או דרישה בהקדם האפשרי לאחר היוודע לו על כך, ויאפשר למציע להתגונן מפני התביעה ו/או הדרישה. המזמין לא יגיע להסכמה או לפשרה עם התובע בהליך ללא הסכמת המציע מראש ובכתב ובאם המזמין ישלם בגין כך לתובע, המציע ישלם למזמין את סכום הפיצוי רק לגבי סכומים שעל המזמין לשאת בהם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו.
36.	עמוד 45 סעיף א' - נבקש להבהיר, כי בכל מקרה הספק לא יהיה אחראי לנזקים שייגרמו על ידי גורמים חיצוניים שאינם קשורים לגופים או לעבודות דוגמת שבר פיזי.
37.	עמוד 70 סעיף 6.5 - נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים הבאות: "הספק לא יהיה אחראי לנזקים שייגרמו על ידי גורמים חיצוניים



פירוט השאלה	תשובת/התייחסות המועצה
שאינם קשורים לגופים או לעבודות דוגמת שבר פיזי."	
38. עמוד 70 סעיף 8.2 נבקש הודעה מראש בת 14 ימים.	בקשה מאושרת.
39. עמוד 70 סעיף 8.4 - לאחר המילים: "...ובהתאם למחירים הנקובים בהצעת הספק." נבקש להוסיף את המילים: " וכן תשלם החכ"ל לספק את התמורה בגין רכיבים ו/או ציוד שהוזמן עבור החכ"ל מראש"	ישולם בגין הרכיבים שהוזמנו ע"י החכ"ל בלבד
40. עמוד 70 סעיף 8.5 - מתבקש למחוק את המילים: "החל בביצוע התקנת הרכיבים בפועל" ובמקומן תאונה המילים: "ביצע הזמנת רכש עבור מכרז זה בפועל". יובהר כי בכל הזמנת עבודה הספק/הקבלן מתחייב ומזמין את גופי התאורה.	בקשה מאושרת.
41. עמוד 71 סעיף 8.6 - לאחר המילים: "...הנקובים בהצעת הספק" תתוספנה המילים: "וכן תשלום עבור הזמנות רכש שבוצעו בפועל לטובת מכרז זה"	בקשה מאושרת.
42. עמוד 76 סעיף 15.3 - נבקש התראה מראש בת 7 ימים בכתב.	בקשה מאושרת.
43. עמוד 77 סעיף 17.8 - יודגש כי ככל שבוצעו עבודות כלשהן לגופי התאורה שלא על ידי הספק או מי מטעמו האחריות בגינם תפוג.	בקשה מאושרת.
44. עמוד 77 סעיף 79 - מתבקש להוסיף כי האמור בסעיף זה לא יחול במקרה של נזקים שייגרמו על ידי גורמים חיצוניים שאינם קשורים לגופים או לעבודות דוגמת שבר פיזי."	בקשה מאושרת.
45. עמוד 82 סעיף 28.7 - נבקש להבהיר כי אחריותו של הספק תחול על גופי תאורה שהתקנו על ידו.	האחריות תחל על כל הרכיבים אשר הותקנו ע"י הזוכה.
46. עמוד 83 סעיף 30.5 –	1. אין שינוי במסמכי המכרז. 2. בקשה נדחית. 3. בקשה מאושרת.
1. נבקש להבהיר, כי אחריותו של הספק תהיה אחריות על פי דין. 2. מתבקש להוסיף לאחר המילים: "סכומי הוצאותיה" את המילה: "סבירים". 3. לאחר המילים: " וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה" תתווספנה	



תשובת/התייחסות המועצה	פירוט השאלה	
	<p>המילים: "ובלבד שחכ"ל הודיעה לספק על כל תביעה ו/או דרישה בהקדם האפשרי לאחר היוודע לה על כך, ואפשרה לספק להתגונן מפני התביעה ו/או הדרישה. החכ"ל לא הגיעה להסכמה או לפשרה עם התובע בהליך ללא הסכמת הספק מראש ובכתב ובאם החכ"ל תשלם בגין כך לתובע, הספק ישלם לחכ"ל את סכום הפיצוי רק לגבי סכומים שעל החכ"ל לשאת בהם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו."</p>	
בקשה נדחית.	<p>עמוד 83 סעיף 30.6 - מתבקש למחוק את המילים "עזבונו" ו "חליפיו"</p>	.47
אין שינוי במסמכי המכרז.	<p>עמוד 84 סעיף 33.1 - נבקש להבהיר, כי אחריותו של הספק תהיה אחריות על פי דין.</p>	.48
ראה תשובה 37 לעיל.	<p>עמוד 84 סעיף 33.4 - מתבקש להוסיף כי האמור בסעיף זה לא יחול במקרה של נזקים שייגרמו על ידי גורמים חיצוניים שאינם קשורים לגופים או לעבודות דוגמת שבר פיזי."</p>	.49
בקשה מאושרת.	<p>עמוד 84 סעיף 33.5 - יש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "ובלבד שניתנה לספק התראה על האמור בסעיף זה "</p>	.50
בקשה נדחית.	<p>עמוד 85 סעיף 35.2 - לאחר המילים: "...בגין ההסכם מהספק ו/או חילוט ערבות" תתווספה המילים: " ובלבד שהחכ"ל הודיעה לספק על כל תביעה ו/או דרישה בהקדם האפשרי לאחר היוודע לה על כך, ואפשרה לספק להתגונן מפני התביעה ו/או הדרישה. החכ"ל לא הגיעה להסכמה או לפשרה עם התובע בהליך ללא הסכמת הספק מראש ובכתב ובאם החכ"ל תשלם בגין כך לתובע, הספק ישלם לחכ"ל את סכום הפיצוי רק לגבי סכומים שעל החכ"ל לשאת בהם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו."</p>	.51
ראה תשובה 37 לעיל.	<p>עמוד 99 - מתבקש להוסיף לכתב האחריות את המילים הבאות: " כתב אחריות זה לא יחול במקרה של נזקים שייגרמו על ידי גורמים חיצוניים שאינם קשורים לגופים או לעבודות דוגמת שבר פיזי."</p>	.52
בקשה נדחית.	<p>בגלל מורכבות המכרז נבקש להאריך המועד לשאלות</p>	.53



פירוט השאלה	תשובת/התייחסות המועצה
54. בגלל שבאותו היום יוגשו מכרזים נוספים כדוגמת עמק מעיינות, נבקש לדחות מועד אחרון להגשת המכרז בשבועיים	בקשה נדחית.
55. נבקש לפרט כמות גופי התאורה על עמודי חברת חשמל מתוך כל אחד מההספקים בטבלת ריכוז כמויות גופי תאורה מסמך ב'.	במיפוי שביצעה החכ"ל אותרו כ-1,800 גופי תאורה על עמודי רשת חח"י. יש להדגיש כי יתכן שהכמות בפועל תהיה גדולה או קטנה מההיקף שאותר במסגרת המיפוי.
56. נבקש לפרט מי ישלם עבור הניתוק והחיבור לחברת חשמל במקרה שמדובר בגופי תאורה המותקנים על עמודי חברת חשמל	כל התשלומים במידה וידרשו ע"י חברת החשמל יהיו באחריות הזוכה בלבד, החכ"ל או מי מטעמה לא יישא בעלויות אלה, באחריות המציע לבדוק עלויות אלה ולגלם מחירם בהצעתו.
57. נבקש לפרט האם הזוכה נידרש להתקין קופסת חיבורים על עמוד חברת חשמל או להחליף קופסת החיבורים הקיימת. במקרה שכן, נא לפרט מי נושא בעלות? באיזה סעיף של כתב הכמויות יש להעמיס את העלות?	ראה סעיף 08.02.040 בכתב הכמויות.
58. בכתב הכמויות ישנם סעיפים לא לסיכום. כדוגמת סעיף "מערכת בקרה" תת פרק 8.6.040: נבקש לפרט האם תחול הנחת המציע על סעיפים המצויינים "לא לסיכום"?	ההנחה חלה על כל הסעיפים כולל סעיפים המוגדרים "לא לסיכום".
59. כתב כמויות סעיף 8.6.040 - "עלות מחיר לגוף תאורה" – האם כוונתכם למחיר ליחידת קצה/בקר? הרי המחיר לגוף תאורה נמצא בסעיף אחר	המחיר בסעיף זה הינו מחיר יחסי לכל העבודות הנדרשות בפרק מערכת בקרה.
60. עמוד 8 סעיף 6.6 - בסעיף זה מצויין כי העבודות ממומנות על ידי משרד הפנים או גופים אחרים, הרי התשלום למציע מותנה בהעברת הכסף מהגופים הממנים. נבקש לדעת האם יכול להיווצר מצב בו הזוכה ביצע עבודה והכסף לא יהיה זמין מכיוון שעדיין לא הועבר מהגוף המממן? האם הראשות תוודא שהכסף ברשותה קודם הוצאת צו התחלת עבודה? נא לפרט נושא זה.	אין שינוי בתנאי המכרז, יחד עם זאת יובהר כי אין בכוונת המועצה/החכ"ל לבצע את הפרויקט מבלי שיובטח מקור תקציבי.
61. עמוד 61 סעיף 15 - במסמכי המכרז מצויין "על המציע לפרט בהצעתו את ניסיונו בתכנון תאורה...". נבקש לאשר הגשת ניסיון מהנדס פוטומטרי איתו יש למציע הסכם. לחילופין לצרף ניסיון של מהנדס פוטומטרי של יצרן גופי התאורה. הרי לא לכל קבלן יש עובד שהינו מהנדס פוטומטרי.	בקשה נדחית.
62. האם יש ניקוד נוסף בהתאם לחוק המכרזים החלים על המועצות - יש לתת עדיפות לרכישת מוצרים מתוצרת	אמות המידה לבחירת הזוכה פורטו במסמכי המכרז.




פירוט השאלה	תשובת/התייחסות המועצה
	הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים מ-15% ממחירי מוצרים מקבילים המיובאים מחו"ל.
63.	האם אפשר להגיש את מסמכי החומר הטכני בעותק 1 ולא ב-2 העתקים
64.	אבקש לקבל את כמות/אחוז כמות כגופים עם בידוד כפול
65.	אנא אישורכם כי צו תחילת עבודה יינתן רק לאחר העברת הכספים מאת הגופים הממנים אל חשבון החכ"ל.
66.	מהם רמת התאורה הנדרשות בכל חתך (ME2/ME3a/ME3b.....)
	בהתאם לדרישות תקן 13201 : חתך 1 – ME2 חתך 2 – ME2 חתך 3 – ME3A חתך 4 – ME3B
67.	מאחר ומדובר מספר יישובים ויש סיכון שסכום התמורה עבור כל ישוב יהיה מפחות מ 1,000,000 ₪ אנא אשרו הגשת חשבון ביניים בסכום של 300,000 ₪
68.	האם יש תוכנית מצב קיים
	החכ"ל ביצעה מיפוי תאורה ביישובי המועצה, במסגרת המיפוי נאספו נתוני מיקום גאוגרפי, גובה עמוד, סוג זרוע והספק גוף תאורה. הזוכה יקבל את בסיס הנתונים
69.	במידה ואין תוכניות מצב קיים, לא יהיה ניתן להגיש תוכניות AS MAED אנא בטלו סעיף זה
70.	סעיף 8.3.34 - מה גובה העמוד שיהיה מותקן גוף זה בעוצמה שכזו? האם מדובר בהחלפה גוף קיים – במידה וכן היכן הם מותקנים ומה ההספק הקיים היום
	במיפוי שערכה החכ"ל אותרו כ-400 גופי תאורת הצפה, רובם במגרשי ספורט, גובה העמודים 10-14 מ'. יש להדגיש כי יתכן שהכמות בפועל תהיה גדולה או קטנה מההיקף שאותר במסגרת המיפוי.
71.	16.2 – נבקש לשנות "תחול על הספק" תחול על החכ"ל
72.	מסמך א' 7 – לא מצורף
	יש לצרף מסמך מר"ח.
73.	נכתב כי על המציע להיות בעל ניסיון החל משנת 2010 אולם בנספח א'3 מצוין פירוט ניסיון החל משנת 2012 – נא הבהרתכם
	החל משנת 2010.



פירוט השאלה	תשובת/התייחסות המועצה
74. "...תצהיר חתום בדבר העסקת עובדים זרים..." בנוסח מסמך י" – אך התצהיר הינו מסמך א'2.	תתוקן הפניה למסמך א 2
75. קבלן משנה נדרש להגיש מסמכים סעיפים 4.7-4.10. סעיף 4.7 מתייחס למורשה חתימה למכרז, וסעיף 4.10 מתייחס להעסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום - לכן יש לבטל את הדרישות של סעיפים אלו מהקבלן.	הכוונה לקבלן הינה גם הספק.
76. האם ניתן להגיש המפרט הטכני בהעתק אחד?	בקשה נדחית.
77. נבקש להעמיד את תקופת ההודעה המוקדמת לפני קיצור ההתקשרות על 30 ימים	בקשה נדחית.
78. נבקש להעמיד את חשבונות הביניים על 500 אלף ₪.	ראה תשובה 67 לעיל.
79. עמוד 76 סעיף 15.6 - הסעיף מנוגד לחוק מוסר תשלומים, נא הבהרתם כי החשבונות ישולמו לא מאוחר יותר מן המועדים הקבועים בחוק.	ראה תשובה 22 לעיל.
80. נבקש כי חילוט הערבות ייעשה לאחר מתן התראה בכתב לספק 7 ימים מראש	בקשה נדחית.
81. נבקש להוסיף את הסיפא הבא : "מובהר כי זכות השיפוי תהא כפופה לכך שהמועצה תודיע לספק על התביעה, תאפשר לו להתגונן ולא תתפשר ללא קבלת אישור הספק מראש".	ראה תשובה 46 לעיל.
82. עמוד 84 סעיף 33.1 - שורה רביעית למחוק את המילה "בעקיפין".	בקשה נדחית.
83. עמוד 85 סעיף 36.1 - נא להוסיף בסוף "מובהר כי איחור לצורך סעיף זה משמעותו איחור העולה על 7 ימים".	בקשה נדחית.
84. נבקש כי אחוז ההנחה ממחירון דקל יעמוד על 15%.	בקשה נדחית.
85. יש לנו סיווג 1א 270, במכרז נדרש סיווג 2א 270. בנוסף קיימים סיווגים : 160, 4א, 270 א 1. האם ניתן להגיש עם נתונים אלה את המכרז.	אין שינוי במסמכי המכרז.
86. הערה	לצורך הוכחת עמידת הגופים המוצעים בתנאי הסף המפורטים בעמודים 40-42 נדרש המציע לספק תעודות הבדיקה לגוף תאורת רחוב בלבד, בעל תפוקה אורית שלפחות 14,300 לומן ב 3,000



תשובת/התייחסות המועצה	פירוט השאלה	
קילוויין בנצילות אורית 110 לומן/וואט לפי דוח 79LM ממעבדה מוסמכת.		
נדרש המציע לספק את התעודות המוזכרות בסעיפים : 6,7,27,28,29,33 בטבלה בעמודים 40-42 בגוון אור 3,000 קילוויין עם סטייה מותרת 5%.	הערה	.87
מציע אשר יתגלה בהצעתו יותר מ 6 חוסרים הצעתו תיפסל על הסף ולא יועבר לשלב השלמת מסמכים במידה ויתקיים שלב השלמת מסמכים בשיקול דעת החכ"ל או וועדת המכרזים.	הערה	.88
<p>המציע נדרש להציע שלוש צורות שונות של גופים דקורטיביים כדוגמת השרטוטים הבאים או שווה צורה אחרת :</p> 	הערה	.89